



Lejre Stationsbys vandværk

Kongebrovej 2  
4320 Lejre

Att.: Arne Madsen

Registrernr.: U16514  
Kundenr.: 151267  
Ordrenr.: 685893  
Prøvenr.: 23272629

Modt. dato: 2012.10.24

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Lejre Stationsbys vandværk  
Kongebrovej 2, 4320 Lejre  
Prøvested.....: **Lejre Stationsbys Vandværk Ledningsnet - 104689/4261001999**  
Udtagningsadresse: **Bygaden 16., 4320 Lejre**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol  
Prøvemærke.....: **Bageri.**  
Prøveudtagning...: 2012.10.24 kl. 09:15  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (VEK)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2012.10.25 kl. 07:02 - 2012.10.28

	Prøvenr.: 23272629	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
Kintal ved 22 °C, GEA	4	CFU/ml		200	DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)	0.010	mg/l		0.2	SM3120-ICP	30
Turbiditet	1.3§	FTU		1	DS/EN I 7027	20

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	11.9	gr. C			DS2250	
pH	7.3	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	79	mS/m	>30		DS/EN 27888	6
Iltindhold	10.7	mg/l	> 5		DS/EN 25814	6

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Lejre Kommune, Møllebjergvej 4,, 4330 Hvalsø
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Målesikkerhed.

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

29. oktober 2012



Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.